


Legenda:  
 — úprava NN vzdušného vedenia  
 — NN vedenie určené na zrušenie

NÁMRAZOVÁ OBLASŤ : LAHKÁ  
 ZNEČISTENIE OBLASTI : MALÉ-ZI  
 NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C  
 VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C  
 OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):  
 - samočinné odpojenie napájania  
 - dvojitá alebo zosilnená izolácia

Mapové podklady : Informačný systém katastra nehnuteľností  
 © Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Peter Zlaczki	SGA	
VEDÚCI PROJEKTANT	Ing. Peter Zlaczki		
PROJEKTANT	Ing. Peter Zlaczki		
VEDÚCI VÝKRESNÍK	Ing. Martin Hajduk		
STAVEBNÁ FIRMA	Východoslovenská distribučná a.s.		
MESTO STAVBY	Poľany		STUPEŇ PROJEKT
NÁZOV STAVBY	Poľany - úprava NN a DP		ČÍSLO ZÁKAZY IP-12368
			ČÍSLO VÝKRESU 03/2024
			FORMÁT 3x A4
NÁZOV VÝKRESU	Celková situácia		MERKA 1:2 500